

Сведения об очистке сточных вод ЛОС 2023 год

Регулярно исполняют

№ п/п	Месяц (дата отбора проб)	На входе		На выходе после очистки				на 500м выше т. сброса очищ. сточных вод													
		Взвешенные вещества	Нефтепродукты	Взвешенные вещества	Водородный показатель	Нефтепродукты	Взвешенные вещества (фон)	Взвешенные вещества	Водородный показатель	Нефтепродукты	ХПК	БПК5	колифаги	общие колиформные бактерии	термотолерантные колиформные бактерии	Энтерококки	E.coli	возбудители кишечных инфекций вирусной природы	возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	яйца и личинки гельминтов	шисты и ооцисты кишечных патогенных простейших
1	май	109±11	1,03±0,54	4,0±1,2	6,5±0,2	<0,04	3,2±2,0	4,8±2,5	6,5±0,10	<0,04	72,2±8,8	1,8±0,5	не обнаруж	150	150	24,8	150			не обнаруж	воинства
2	июнь	39,6±7,9	0,09±0,038	28,4±5,7	7,4±0,2	0,14±0,05	<2,5	9,2±1,9	7,37±0,10	<0,04	80,7±9,7	2,5±0,7	не обнаруж	1100	1100	34,8	1100			не обнаруж	не обнаруж
3	июль	27,2±5,4	<0,04	25,6±5,1	8,8±0,2	0,051±0,021	35,6±12,4	36,0±12,5	8,79±0,10	0,051±0,020	84,0±10,0	6,1±1,7	не обнаруж	7,3	7,3	40,3	7,3			не обнаруж	не обнаруж
4	август	22,8±4,6	0,063±0,026	36,8±7,4	7,7±0,2	0,09±0,038	43,6±18,0	59,2±19,9	7,67±0,10	0,050±0,020	48,1±6,4	1,9±0,5	не обнаруж	460	460	20,5	460			не обнаруж	не обнаруж
5	сентябрь	199,2±19,9	5,97±1,49	<3,0	7,58±0,2	0,025±0,009	83,2±7	117±35	7,50±0,10	0,104±0,036	187±20	1,9±0,5	не обнаруж	23000	23000	225	23000			не обнаруж	не обнаруж
6	октябрь	24±4,8	2,33±0,58	7,6±2,3	8,3±0,2	0,035±0,012	70±23	70±23	7,67±0,10	0,030±0,011	53,7±7	2,3±0,6	не обнаруж	2400	2400	73,6	2400			не обнаруж	не обнаруж

подготовила: Кривошекова Любовь Сергеевна
(8184) 56-75-85; rlvgor@ya.ru